

环境控制一体机新风系统噪音如何？

设备噪音严格按被动式建筑相关标准 GB/T 51350-2019，卧室昼间 $\leq 40\text{dB}$ 、夜间 $\leq 30\text{dB}$ ；设备间 $\leq 45\text{dB}$ ；设备在维持室内环境温度低功率运转时噪音最小，设备在空气质量超出范围时，高速运转噪音最大